

פורום "בטיחות אש בביניינים" – סיכום פגישת הפורום מיום 31.5.18

משתתפים : שמואל נתנאל, שמעון אבודרהם, יוסי זרקו, נדב אברג'יל, חנן פילו, אריאל קופרסמיד, גיא דורון, חיים קפלן, ארז גרשון, סטנלי מילינר.

1. עדכון יו"ר העמותה שמואל נתנאל.

- מסתמן קו פעולה המשיק לפעילות ודיוני הפורומים המקצועיים והוא הקניית ידע, שימור ידע והעלאת המודעות.
- הכוונה לכתוב "קוד אתי" במסגרת העמותה ולהקים ועדת אתיקה כך שחברי העמותה יוכלו להשתמש ב"תו איכות" הקים

2. בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 128 מטר - NFPA 101 :

לאוניד גנסר, ג'קי זקרויסקי, חנן פילו, ניצן אביזרא, נדב אברג'יל, שמעון אבודרהם, גלמור זיו, אבישי בן חיים, חיים קפלן, ארז גרשון.

- שמעון אבודרהם התמנה ליו"ר הוועדה : בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 128 מטר - NFPA 101
- הוועדה תכין נייר לגבי הנושאים שניתן לאמץ מ NFPA101 ומ NFPA5000. הוועדה תעזר במסמכי רקע כגון IBC (International Building Code), מסמך נציבות הכבאות בנושא, ותעסוק בפרמטרים העיקריים של התקן : דרכי מוצא, מעליות ופינוי במעליות, עמידות השלד מפני אש, אזורי מחסה, אספקות מים מיוחדות וכל נושא שתמצא לנכון.

3. גילוי אש ועשן - NFPA 72, 1220 :

(אבי חזן, ג'קי זקרויסקי, לאוניד גנסר, ניצן אביזרא, שמעון אבודרהם, רפי כהן, חיים קפלן)

- הוועד המנהל יקבע יו"ר לוועדה זו.
- הוועדה תעסוק בתהליך כניסה לתוקף של NFPA72 : זמן הטמעה, כניסה לתוקף של התקן לאחר פרסומו, השוואת המהדורה הקיימת כיום למהדורה החדשה, בניית טבלת השוואה וכד'.
- לוועדה יועברו עדכוני מכון התקנים בנושא.

4. תחזוקת מערכות במים - NFPA 25, 1928 :

(חנן פילו, ניצן אביזרא, נדב אברג'יל, סטנלי מילינר)

- הוועד המנהל יקבע יו"ר לוועדה זו.
- התקן כיום הוא מיושן משנת 96 ולא עודכן מסיבות בלתי ענייניות.
- הוועדה תשווה בין התקן האמריקאי לתקן הישראלי המיושן ותצביע על הפערים העיקריים לצורך הכנת נייר עמדה בנושא חידוש התקן.

5. בדיקות אינטגרציה /הליך לגליזציה למפעלים – הנושא הועלה ע"י יוסי זרקו והובהר כי העמותה לא עוסקת בבדיקת קביעות של הרגולטור או בשיקול הדעת של הרגולטור.

בברכה

שמואל נתנאל יו"ר הפורום