

### פורום "בטיחות אש בבינינים" – סיכום פגישת הפורום מיום 7.8.18

משתתפים : שמואל נתנאל, אבי חזן, חנן פילו, אבישי בן חיים, חיים קפלן, סטנלי מילינר, דוד קנטור, יוסף דהרי.

#### 1. עדכון יו"ר העמותה שמואל נתנאל.

- א. שינויים רגולטוריים - לאחרונה התפרסמה טיוטה לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אחזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול של סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות). מדובר בקובץ תקנות מפורטות אשר כבר נדון בוועדת הפנים של הכנסת ובדיון לקח חלק יו"ר העמותה שמואל נתנאל. התקנות מגדירות דרישות מפורטות לתחזוקת מערכות הכיבוי, בין הדרישות ניתן למנות את הנושאים הבאים :
- בנכס שגובהו מעל 42 מטר, יש לבצע אחת לשנה לפחות תרגול פינוי.
  - תיעוד ושמירת המידע: חובת האחראי לוודא הכנת תיק בטיחות אש לנכס, לניהולו ואחזקתו.
  - האחראי יוודא כי סידורי בטיחות האש ימצאו בכל עת בנכס, במצב תקין, שמיש, נגיש ופנוי.
  - בדיקות תקופתיות: אחת לחודש – בדיקה חיצונית חזותית של סידורי בטיחות האש, אחת לשישה חודשים - הפעלת ניסיון של תאורת החירום ושל מערכת הכריזה בחירום, אחת לשנה - תחזוקת סידורי בטיחות האש.
  - משאותרו ליקויים בסידורי בטיחות האש, חלה על האחראי חובה לוודא את תיקונם ללא דיחוי, ולכל היותר תוך 14 ימי עבודה.
- העמותה תומכת במהלך ותנסה לסייע בניתוח הכלכלי. ובמידה ולחברי פורום יש מידע על הנעשה בתחום זה במדינות בעולם, נעביר הידע לנציבות הכבאות.
- ב. שיתוף פעולה עם NFPA – במחצית יוני 2018 התקיימה פגישת עבודה בין נציגי העמותה בראשות שמואל נתנאל לבין הנהלת NFPA בראשות הנשיא ג'ים פולי. הם יקחו חלק בכנס השנתי שתקיים העמותה ב 27 מרץ 2019.

2. קוד אתי / תו איכות – מתנהלת עבודת מטה במסגרת פורום תעשייה לעבד קוד אתי . י שיאפשר בבוא היום להעניק "תו איכות" למי שיקיימו אותו מקרב חברי העמותה. הטיטה המגובשת שמרכז חבר הוועד המנהל עקיבא הלמן תעלה לדיון במסגרת "פורום בטיחות אש בבינינים". בשלבי הקמת העמותה הוכן קוד אתי לעמותה ועבודת המטה כעת תשתלב עם מה שהוכן בזמנו. לאחר הדיונים בפורומים תעלה טיוטה מגובשת לאישור הוועד המנהל. במקביל לאישור הקוד האתי תוקם ועדת אתיקה ויתאפשר לחברי העמותה להשתמש ב"תו איכות".

#### 3. בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 128 מטר - NFPA 101 :

שמעון אבודרהם התמנה ליו"ר תת הוועדה : בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 128 מטר - NFPA 101. הוועדה החלה להכין נייר לגבי הנושאים שניתן לאמץ מ NFPA101 ומ NFPA5000. הוועדה נעזרת במסמכי רקע כגון IBC (International Building Code), מסמך נציבות הכבאות בנושא, ותעסוק בפרמטרים העיקריים של התקן : דרכי מוצא, מעליות ופינוי במעליות, עמידות השלד מפני אש, אזורי מחסה, אספקות מים מיוחדות וכד'. הנושא ידון במפגש הבא של הפורום.

**4. מיגון פלדה**

חבר הפורום, אבישי בן חיים העלה הצורך להכין נייר עמדה בנושא מיגון של תעלות, מיגון פלדה, איטום מעבירים וכד'. בתחום מיגון הפלדה יש את תקן 1733 אשר דן במיגון בהתזה צמנטית והיה אמור להכתב פרק עבור מיגון בצבע + מיגון בלוחות אך בפועל לא קיים. הרעיון הוא ליזום מהלך, לאסוף ידע הקיים בעולם בתחום זה תוך התייחסות לנוהל של מת"י ולתקן 1733 חלק 2 - ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה. שמואל נתנאל ישוחח עם ד"ר ריקרדו גורה, ראש ענף בטיחות אש במכון התקנים על מנת שתתקיים עמ"ט מתואמת.

**5. תחזוקת מערכות במים – ת"י 1928, NFPA 25**

הוועד המנהל מינה את סטנלי מילינר לתפקיד יו"ר ועדה זו. התקן כיום הוא מיושן משנת 96 ולא עודכן. הוועדה תשווה בין התקן האמריקאי לתקן הישראלי המיושן ותצביע על הפערים העיקריים לצורך הכנת נייר עמדה בנושא חידוש התקן. הוועדה תתייחס גם להוראת נציב 519 (אספקת מים לבניינים מעל 100 מ') משאבות להידרנטים וכו'.

**6. ריכוז נושאים להמשך טיפול:**

- א. בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 128 מטר - NFPA 101 – ועדת משנה בראשות שמעון אבודרהם.
- ב. תחזוקת מערכות במים – ת"י 1928, NFPA 25 – ועדת משנה בראשות סטנלי מילינר
- ג. מיגון פלדה, תאום עם ד"ר ריקרדו גורה – שמואל נתנאל.
- ד. קוד אתי – עקיבא הלמן

**7. הישיבה הבאה תתקיים ביום א' 2.12 בשעה 17:00 במשרדי העמותה.**

בברכה

שמואל נתנאל יו"ר הפורום